



Главное управление  
Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий по Ямало–Ненецкому автономному округу  
(ГУ МЧС России по ЯНАО)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ЯНАО  
(наименование контрольного (надзорного) органа)

« 30 » июля 2021 года, 16 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному  
образованию г. Новый Уренгой по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой,  
ул. Северная коммунальная зона, д. 13  
(место составления акта)

### **Акт плановой выездной проверки № 84**

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора г. Новый Уренгой по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию г. Новый Уренгой майора внутренней службы Кулишова Виктора Анатольевича от 12.07.2021 № 84

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности (реестровый номер: 10001495160)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

Алдошиным Евгением Сергеевичем – начальником нормативно-технического отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Новый Уренгой – государственным инспектором г. Новый Уренгой по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении объекта защиты: «Здание детского сада», «Снегурочка»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 629309, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Советский, д. 6/5

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Снегурочка» (ОГРН 1088904004694, ИНН 8904057799). Объекту присвоена категория чрезвычайно высокого риска (1 класс).

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

« 22 » июля 2021 г., с 14 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 часа (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) истребование документов;
- 3) инструментальное обследование.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

« 22 » июля 2021 г., с 14 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин.

по месту нахождения здания детского сада

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: акт проверки

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

---

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: представленные контролируемым лицом, согласно п. 13 решения о проведении плановой выездной проверки от 12.07.2021 № 84

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

## 12. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

В ходе проведения проверки установлено, что здание МБДОУ «ДС «Снегурочка», согласно технического паспорта на здание 1988 года постройки, число этажей – 2. Описание конструктивных элементов здания: фундамент – железобетонные сваи; наружные стены и их наружная отделка – железобетонные панели; перегородки – железобетонные плиты; перекрытия – железобетонные плиты; крыша – рулонная совмещенная с перекрытием; полы плитка, линолеум. Площадь здания – 4211,4 м<sup>2</sup>.

Здание детского сада нежилое, имеет подвальный этаж. Здание II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0. Класс пожарной безопасности строительных конструкций К0. Класс функциональной пожарной опасности здание Ф 1.1.

Проведенной проверкой установлено, что МБДОУ «ДС «Снегурочка» эксплуатирует (использует) объект защиты: «Здание детского сада», расположенный по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Советский, д. 6/5, на правах оперативного управления, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24 июня 2010 года сделана запись регистрации № 89-89-08/020/2010-266.

В соответствии с указанными документами ответственность за обеспечение пожарной безопасности возлагается на МБДОУ «ДС «Снегурочка».

В здании детского сада смонтирована автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара 3 типа, заключен договор на техническое обслуживание автоматических установок пожарной автоматики с ЗАО «Спецавтоматика», имеющая лицензию на обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности. Организовано проведение проверки работоспособности указанных систем с оформлением соответствующего акта. Сигнал о срабатывании автоматических установок пожарной автоматики выведен на пульт централизованного наблюдения в 8 пожарно-спасательную часть г. Новый Уренгой. В коридорах, лестничных клетках и на путях эвакуации смонтировано аварийное (эвакуационное) освещение. На объекте защиты характеризующимся как с массовым пребыванием людей (более 50 человек) дежурные обеспечены исправными ручными электрическими фонарями и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.

Здание детского сада укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с требованиями. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) вывешены на видных местах. Сведения об учете, сроков годности и перезарядки огнетушителей ведутся в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

На объекте защиты разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, в которой отражаются вопросы о порядке действия персонала в случае возникновения пожара. С работниками детского сада проводятся инструктажи по мерам пожарной безопасности под подпись в журнале инструктажей. Разработаны и вывешены на видных местах планы (схемы) эвакуации людей при возникновении пожара. Осуществляются практические тренировки по эвакуации людей из здания на случай пожара. В соответствии с приказом от 25.01.2021 № 55,

заместитель заведующего по АХР Крепкая К.Л. является должностным лицом ответственным за обеспечение пожарной безопасности. Руководитель, должностное лицо ответственное за ПБ обучены по программе пожарно–технического минимума.

В период проведения плановой, выездной проверки были проведены профилактические беседы с работниками объекта, на тему: «Соблюдение требований пожарной безопасности, действия работников в случае возникновения пожара» под подпись, также проведена отработка учебной эвакуации.

В ходе проведения проверки в целях обоснования имеющихся нарушений требований пожарной безопасности капитального характера юридическим лицом МБДОУ «ДС «Снегурочка» предоставлен расчет по оценке пожарного риска в области пожарной безопасности № 14-2021 от 31.05.2021.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и **пожарный риск не превышает допустимых значений**, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и **нормативными документами по пожарной безопасности**.

Исходя из вышеизложенных условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленной законодательством (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») на объект защиты: здание МБДОУ «ДС «Снегурочка» подготовлен расчет по оценке пожарного риска.

В выводе об условиях соответствия (несоответствия) объекта защиты требованиям пожарной безопасности изложено, что расчетная величина индивидуального пожарного риска в рассматриваемом здании составляет  $5,85 \times 10^{-9}$ . Не превышает  $10^{-6}$  (допустимы риск, установленный ст. 79 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Руководствуясь п. 43 Постановления Правительства РФ от 25 июня 2021 года № 1016 «О внесении изменений в Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия должностным лицом органа ГПН, проверено соответствие исходных данных, применяемых в расчете, фактическим данным, соответствие требованиям, установленным Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска на объект защиты, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 года № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска», а также мероприятия, включенные в перечень мер, разработанных по результату расчета пожарного риска.

В ходе проверки установлено, что на объекте защиты имеются нарушения требований пожарной безопасности, изложенные в нормативных документах по пожарной безопасности предъявляющие требования к системам противопожарной защиты здания (АУПС и СОУЭ), а именно: кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) выполнены с применением не пожаростойких проводов (сертификаты подтверждающие соответствие проводов участвующих в системе пожарной автоматики не предоставлены) – в нарушении ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; смонтированная на объекте защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечена специальным текстом оповещения, без содержания слов, способных вызвать панику, фактически текст оповещения СОУЭ в здании: «Внимание опасность пожара, просьба покинуть помещения», в нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; примечание к п. 1 таблицы № 2 СП 3.13130.2009, примечание к п. 6 таблицы № 2 НПБ 104-03; в спальнях помещениях групп № 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 11, 2, 1 уровень звука СОУЭ составляет менее 70 дБА (в результате измерения звукового давления в спальнях помещений детского сада на уровне головы спящего ребенка, получены результаты от 43 до 62 дБА (замеры проведены

шумомером обслуживающей организации), в нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 3.16 НПБ 104-03; п. 4.3 СП 3.13130.2009; в здании детского сада часть настенных звуковых оповещателей расположены на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части данных оповещателей, в нарушение ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 3.17 Приказа МЧС РФ от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03); п. 4.4 СП 3.13130.2009 не позволяющие применять выбранные в расчете значения коэффициентов,  $K_{обн}, i = 0,8$  (здание оборудовано системой пожарной сигнализации, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности), а также КСОУЭ,  $i = 0,8$  (здание оборудовано системой оповещения людей о пожаре, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности), также на объекте выявлены нарушения требований Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

В соответствии с вышеизложенным ОНДиПР по МО г. Новый Уренгой принято решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на указанном объекте защиты.

**В ходе проведения плановой, выездной проверки были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	2.	3.	4.
1.	Смонтированные огнезадерживающие клапана в системе общеобменной вентиляции в количестве 5 шт. находятся в неисправном состоянии (фактически клапана не закрываются при срабатывании автоматической пожарной сигнализации)	п. 54 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	МБДОУ «ДС «Снегурочка»
2.	Смонтированная на объекте защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечена специальным текстом оповещения, без содержания слов, способных вызвать панику, фактически текст оповещения СОУЭ в здании: «Внимание опасность пожара, просьба покинуть помещения».	ст. 4, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; примечание к п. 1 таблицы № 2 СП 3.13130.2009, примечание к п. 6 таблицы № 2 НПБ 104-03.	МБДОУ «ДС «Снегурочка»
3.	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) выполнены с применением не пожаростойких проводов (сертификаты подтверждающие соответствие проводов участвующих в системе пожарной автоматики не предоставлены).	ст. 4, ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.	МБДОУ «ДС «Снегурочка»
4.	Отсутствуют указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	МБДОУ «ДС «Снегурочка»
5.	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в	п. 71 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	МБДОУ «ДС «Снегурочка»

	открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники		
6.	В спальнях помещений групп № 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 11, 2, 1 уровень звука СОУЭ составляет менее 70 дБА (в результате измерения звукового давления в спальнях помещениях детского сада на уровне головы спящего ребенка, получены результаты от 43 до 62 дБА (замеры проведены шумомером обслуживающей организации)	ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 3.16 НПБ 104-03; п. 4.3 СП 3.13130.2009.	МБДОУ «ДС «Снегурочка»
7.	Световое табло «ВЫХОД» в музыкальном зале находится в неисправном состоянии (при прекращении подачи электропитания световое табло прекращает светиться, отсутствует либо неисправно резервное питание)	п. 54 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	МБДОУ «ДС «Снегурочка»
8.	В здании детского сада часть настенных звуковых оповещателей расположены на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части данных оповещателей	ст. 4, ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 3.17 Приказа МЧС РФ от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03); п. 4.4 СП 3.13130.2009.	МБДОУ «ДС «Снегурочка»
9.	Из коридора 2-го этажа без естественного проветривания при пожаре, отсутствует (не предусмотрено) удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции.	ст. 4; ст. 6, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 2.16 СНиП 2.08.02-85; п. 7.2 СП 7.13130.2013	МБДОУ «ДС «Снегурочка»

13. К настоящему акту прилагаются:

1) предписание № 84/1/1 от 30.07.2021

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Начальник НТО  
отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по МО г. Новый Уренгой  
старший лейтенант внутренней службы  
Алдошин Евгений Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



Алдошин Евгений Сергеевич, государственный инспектор г. Новый Уренгой по пожарному надзору, тел. 8 (3494) 28-11-89, e-mail: ond.nur@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заместитель заведующего МБДОУ «ДС «Снегурочка» Жерлицына С.Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)